

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и
Некрасовскому районам Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

по Ярославской области ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №27/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Козьмодемьянской основной школы» Ярославского муниципального района

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

МОУ Козьмодемьянская ОШ ЯМР

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского района
Ярославской области по пожарному надзору Максимова Константина Павловича №27 от
11.03.2019 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» 20 марта 2019 года с 10 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 26 марта 2019 г.
проведена внеплановая проверка Главным государственным инспектором Ярославского и
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору подполковником
внутренней службы Максимовым Константином Павловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором школы Осипова Ю.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации людей (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО №12/Г/2018)	ч. 7 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ	1.03.2020	
2.	Не установлены световые оповещатели «ВЫХОД» над запасными выходами из здания (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО №12/Г/2018)	ч. 1 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009*	1.03.2020	

1	2	3	4	5
3.	Уровень сигнала СОУЭ не во всех защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО №12/Г/2018)	ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, СП 3.13130.2009*	1.03.2020	
4.	Пожарные извещатели частично расположены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	1.03.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Ярославского и Некрасовского районов
Ярославской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» 02 2019 г.



К.П. Максимов
(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« » 20 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области